

# CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

## COMFORT HEATING BV

(Exclusive Heating Systems)

Evence Coppéelaan 96 bus 2

3600 Genk

089/ 35 51 30

Email : info@comfortheating.be

Website : www.comfortheating.be

BE 0543.791.797

Bank : BE53 3631 4422 0953

Opdrachtgever : .....

Klant : Grandelaen .....

Adres : Stegerweg 39 .....

3660 Onshergem .....

Tel : 089/84.11.64 .....

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur : **SV 02460**

Adres reservoir : idem .....

Nominale reservoir : 5000 liter .....

Materiaal buitenwand : Ecm .....  toegankelijk  ontoegankelijk

Nummer van het reservoir : / .....

1 – Mazoutreservoir – kleiner dan 6000 liter – voor de verwarming van een gebouw

Datum van ingebruikstelling of vorige controle reservoir : ...../...../ 2011

Datum uitvoering controle : 08/10/2011

## Controles :

## Bijzondere opmerkingen :

Dichtheidscontrole : ok .....

Visuele controle van de toebehoren : ok .....

Overvulbeveiligingssysteem : ok .....

Controle aanwezigheid water en slib : niet .....

Lekdetectiesysteem : niet .....

Certificaat vorige controle : ok .....

Meting potentiaalverschil : niet .....

Visuele controle buitenwand : niet .....

\*Verdere exploitatie toegelaten/niet toegelaten

ok

\*Schrappen wat niet past

2 – Mazoutreservoirs ingedeeld in klasse III

Datum van ingebruikstelling of vorige controle reservoir : ...../...../.....

Datum uitvoering controle : ...../...../.....

**Controles :**

**Bijzondere opmerkingen :**

Algemeen onderzoek

a) Visuele controle uitwendige zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats :

b) Kathodische bescherming :

c) Lekdetectiesysteem :

d) Overvulbeveiligingssysteem :

e) Aanwezigheid water en/of slib :

f) Certificaat vorige controle :

g) Dichtheidsbeproeving (30hPa/min) :

h) Verontreiniging buiten het reservoir :

\*Verdere exploitatie toegelaten / niet toegelaten

\*Verdere exploitatie toegelaten / niet toegelaten

Merkteken : (groen – oranje – rood)\*

De kenmerken

Beperkt onderzoek = punten a,b,c,d,e,f

**Groen** : het reservoir mag verder in gebruik genomen worden


**Oranje** : het reservoir mag nog 6 maanden in gebruik gehouden worden, maar intussen moeten de nodige herstellingen gebeuren.

**Rood** : het reservoir mag niet meer bijgevuld worden en moet buiten gebruik worden gesteld.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

De volgende controle dient uitgevoerd te worden voor 08/10/2026

Naam en handtekening technicus  
en firmastempel :  
Comfort Heating BV  
Evence Coppéelaan 96 bus 2  
3600 Genk  
089/ 35 51 30

*De Landt Man*  


Naam en handtekening klant :

*Gravelaen*  
